Pulsador convencional IS Hochiki

CCP-E-IS



• El pulsador puede incorporar tanto un elemento de “Cristal frágil” o un elemento de “Plástico no frágil
• Admite sección de cables de hasta 2,5 mm2
• Aprobado a EN54 Parte 12
• Diseño robusto
• Clasificación ATEX II 1G Eex ia IIC T4

DESCRIPCIÓN:

El CCP-E-IS El pulsador convencional basado en la carcasa estándar de la serie mundial KAC de la industria, y que se puede utilizar en zonas peligrosas.